


Livello statico - 177 m dal p.c.

Livello dinamico - 172 m dal p.c.  
dopo 24 h di pompaggio  
prova di portata con 25 l/s



Studio di Geologia Tecnica e Ambientale  
Dott. Geologo Pio Sella

Conducibilità	200 $\mu\text{S/cm}$ (25 °C)
Temperatura	14 ° C
pH	8.12
R.F.	130 mg/l

Comune di Artena (RM)

Pozzo per uso potabile

quota b.	351 m	s.l.m.	300	Note - 70 metri di rivestimento fenertrato a partire dal fondo pozzo.
p.max	320 m	p.c.	metalto	
l.stat.	- 177 m	p.c.	Pol. 150 HP	Trasmisività
l.din.	- 171 m	p.c.	K	
portata	circa 25	l/s		2.30 x 10 <sup>-3</sup> mg/s.
				2.0 x 10 <sup>-3</sup> cm/s.