



portata utilizzata 20 l/s

senza rubinetto per prelievo e senza opere di sicurezza.

1 : 1000



Palmili Baker Graziella		Pozzo per uso irriguo.	
Loc. Valle Cala Comune di Ardea (RM)			
quota b.	230 m	s.l.m.	300
p.max	100 m	p.c. riv.	metallo
l.stat.	- 70 m	p.c. Pot.	50 CV
l.din.	- 71 m	p.c. Trasmisività	T = 0,02 mq/sec.
portata	circa 20,00 l/sec	p.c. Permeabilità	K = 6,70 x 10 - 4 m/sec.

Note - 50 metri di rivestimento fenestrato a partire dal fondo pozzo.

Conducibilità	300 μ S/cm (20 °C)
---------------	------------------------

Temperatura	14 ° C
-------------	--------

pH	7.52
----	------

R. F.	198 mg/l
-------	----------

classe	oligominerale	SCALA	1 : 1000
--------	---------------	-------	----------